

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Obec Vtáčkovce, ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala a posúdila predložený návrh postupom podľa § 80 až § 81b stavebného zákona a na základe výsledkov kolaudačného konania podľa § 82 ods.1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

„Vtáčkovce IBV 14 RD“ - SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch parciel č. 1354/1, 1356, 1353, 1352, 1114/1, v katastrálnom území Vtáčkovce pre navrhovateľa: Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská č.31, 042091 Košice na účely rozšírenia NN distribučnej siete v obci Vtáčkovce.

Stavba sa nachádza v extraviláne katastra obce Vtáčkovce.

Vo voľnom teréne sa existujúce podperné body NN vedenia č. VN VN251_P642_1, č. VN251_P642_2 a č. VN251_P642_3 vymenili za nové betónové podperné body na pôvodných parcelách.

Nový izolovaný kábel nadzemného VN vedenia začal z vymeneného betónového podperného bodu VN251_P642_1 cez nový úsekový odpínač VN vedenia. Na vymenenom podpernom bode VN251_P642_1 VN vedenia sa ukončili existujúce laná VN vedenia. Nový izolovaný VN kábel AXCES 3x70/25 je vedený vzduchom cez vymenené jednoduché betónové podperné body VN251_P642_2 a VN251_P642_3 ponad voľný terén v existujúcej trase VN vedenia. Následne je nový izolovaný kábel VN vedenia ukončený na existujúcej trafostanici TS0344-0002. Úsekový odpínač VN vedenia umiestnený na exist. podpernom bode VN251_P642_3 sa zdemontoval.

Celková dĺžka exist. trasy upraveného nadzemného VN vedenia je 152m.

Nový izolovaný kábel nadzemného NN vedenia NFA2X 4x120 začal na trafostanici TS0344-002 napojením na voľný vývod v NN rozvádzači trafostanice. Tento kábel je vedený vzduchom cez vymenený jednoduchý betónový podperný bod VN251_P642_3 a ukončil sa na vymenenom jednoduchom betónovom podpernom bode VN251_P642_2.

Celková dĺžka exist. trasy doplneného nadzemného NN vedenia je 87m.

Do voľného terénu sa osadili nové plastové pilierové rozpojovacie skrine SR č. 1 až SR č. 4. Nový podzemný NN kábel NAYY-J 4x240 vyústil napojením k novému nadzemnému NN vedeniu na vymenenom podpernom bode VN251_P642_2. Nový NN kábel je vedený v zemi v ryhe v chráničke vo voľnom teréne, do navrh. plastových rozpojovacích skríň SR č. 1- 4. Do spoločného výkopu s novým NN káblom je uložená chránička HDPE 40/33 pre optické vedenie.

Celková dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia je 489m.

Nové podzemné vedenie pre verejné osvetlenie pre verejné osvetlenie AYKY-J 4x16 RE začalo napojením v navrhovanom rozvádzači verejného osvetlenia (RVO) osadenom vedľa plastovej rozpojovacej skrine SR č. 1. Nové VO vedenie je vedené v spoločnej trase vo výkope s novým NN vedením, pričom je slučkované v navrhovaných oceľových podperných bodoch pre verejné osvetlenie a je ukončené napojením v návrh. oceľovom podpernom bode č. 11 a č. 5.

Celková dĺžka trasy nového podzemného VO vedenia je 142m.

Predmetom stavby bolo zriadenie nového NN káblového vedenia uloženého v zemi za účelom napojenia záhradkárskej oblasti elektrickou energiou. Projektovaný kábel NN distribučného vedenia je typu 1-NAYY-J 4x240 a v záhradkárskej oblasti sa zapojil do projektovaných pilierových istiacich skriň SR, z ktorých sa napájajú nové elektrické odberné zariadenia. Kábel je napojený z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice TS0287-0005 Vtáčkovce, je uložený do chráničiek KSX PEG 110mm a prikrýty výstražnou fóliou.

Kapacity získané výstavbou (nové):

- | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|
| - NN káblové vedenie: | - NAYY-J 4x240 | - 481m |
| - Nové skrine: | - SR6 2/5 | - 1ks |
| | - SR8 3/6 | - 3ks |
| - chránička pre budúcu optiku: | - HDPE 40/33 | - 480m |
| - NN káblové vedenie pre VO: | - AYKY-J 4x16 | - 126m |
| - Stožiare pre VO: | | - 5ks |

Kapacity získané výstavbou v pôvodnej trase:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|
| - VN vzdušné vedenie: | - AXCES 3x70/25 | - 156m |
| - NN vzdušné vedenie: | - NFA2X 4x120 | - 91m |

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:

- pri užívaní stavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce hygienické, protipožiarne, bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia vyplývajúce z príslušných ustanovení stavebného zákona
- elektrické inštalácie udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám, v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. dodržiavať podmienky určené bezpečnostnými požiadavkami, zabezpečiť vykonávanie predpísaných pravidelných odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení podľa príslušných STN EN 62305, 33 1500, 33 2000
- v prevádzke technického zariadenia dodržiavať technické podmienky výrobcov jednotlivých zariadení, prevádzkované elektrické zariadenie musí byť pravidelne udržiavané a kontrolované
- prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné prehliadky a skúšky v zmysle príslušných STN, v prevádzke technického zariadenia dodržiavať ustanovenia § 8 vyhl. č. 718/2002 Z.z. a technické podmienky výrobcov jednotlivých zariadení
- ďalšiu odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v zmysle § 9 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. a STN EN 33 1500 je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v termíne podľa prílohy č.8 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.
- odborné prehliadky a skúšky môže vykonať len pracovník s odbornou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. podľa § 24 v lehotách podľa druhu priestoru (tabuľky v prílohe č. 8 vyššie citovanej vyhlášky).
- stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené závady a nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby t.z. brániace riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Odôvodnenie

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice podala dňa 02.07.2024 návrh na kolaudáciu líniovej stavby: „**Vtáčkovce IBV 14 RD**“ - SO 01 - Silnoprúdové rozvody na pozemkoch parciel v katastrálnom území obce Vtáčkovce.

Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia vydaného obcou Vtáčkovce dňa 16.02.2023 pod č. 603/2022-Vt.

Obec Vtáčkovce po preskúmaní predloženého návrhu oznámila verejnou vyhláškou dňa 12.08.2024 začatie kolaudačného konania a dňa 12.09.2024 vykonala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Verejná vyhláška bola vyvesená dňa 12.08.2024, zvesená dňa 27.08.2024.

K návrhu boli doložené tieto vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- *správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa 25.06.2024*
- *zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 27.06.2024*
- *technicko – geodetická dokumentácia – porealizačné zameranie spracované GEODETIC, s.r.o., Košice dňa 26.06.2024 a overené Ing. Petrom Rězaninom (477) dňa 27.06.2024*
- *Vyjadrenie OÚ Košice - okolie č. OU-KS-OSZP-2024/012412-002 zo dňa 11.07.2024 z hľadiska odpadového hospodárstva*

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení č. 603/2022-Vt zo dňa 16.02.2023. Na základe predložených dokladov a po vykonaní miestnej ohliadky možno konštatovať, že užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Tunajší stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezistil nedostatky resp. dôvody, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na daný účel, preto bolo užívanie stavby povolené ešte pred ich odstránením. Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle pol. 62a. písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov bol uhradený vo výške 60,- € na účet obce.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na obec Vtáčkovce do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí:

účastníkom konania – vlastníkom dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli v obci Vtáčkovce

Stavebník: VSD a.s., Ing. Peter Kašper, Mlynská 31, 042 91 Košice

Na vedomie:

1. Stavebník: Východoslovenská distribučná a.s., Ing. Peter Kašper, Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Okresný úrad Košice –okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice
3. OR HaZZ Košice – okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
4. RÚVZ, Ipel'ská 1, 040 11 Košice
5. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
6. Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Doručí sa zo žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce

Verejná vyhláška
Č. 982/2024-Vt zo dňa 12.09.2024

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Vtáčkovce.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu vyvesenia a zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice

Vyvesené dňa: 12. 9. 2024

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis: